

Перечень мероприятий по приведению зданий

СОШ №1 им.Н.А.Некрасова

в соответствии с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013 год

Дата актуальности 09.02.2016

Здание -> Входная группа -> Входная группа

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Входная наружная дверь	x	x	x		наличие	Да	
	-Выберите тип двери	x	x	x				
	-Автоматические (А)	x	x	x		наличие		
	-Распашные (Р)	x	x	x		наличие	Да	
	-Высота порогов							
	-Высота порогов	x	x	x		2,5 см и менее	2	
	-Дверной проём	x	x	x				
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)	x	x	x		не менее 120 см	180	
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	x	x	x		не менее 87 см	90	
	-Доводчик	x	x	x	x	наличие	Нет	
	-Задержка автоматического закрывания двери	x	x			5 секунд и более		
	-Прозрачное полотно двери			x		Наличие	Нет	
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			x		наличие		
	-Высота от уровня пола			x		120-150 см		
	-Размер маркировки			x		Не менее 10x20 см (или диаметр=15см)		
	-Форма ручки двери, наличие	x	x	x		наличие ручки	Да	
	-Дугообразная	x	x	x		наличие	Да	
	-П-образная	x	x	x		наличие	Нет	
	Крыльцо (входная площадка)	x	x	x	x	Наличие	Да	
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли	x	x	x	x	справочно	80	
	-Информация о назначении помещений				x	наличие	Да	
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)	x	x	x		наличие	Да	
	-Наличие пандуса	x				наличие	Да	
	-Глубина площадки							
	-Без пороворотов (при движении от пандуса до двери)	x				180 и более	0	
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	x				200 см и более	220	
	-Ширина площадки	x				180 см и более	400	
	-Отсутствие пандуса	x				наличие	Нет	
	-Габариты входной площадки не менее 180x150 см	x						
	-Глубина	x				не менее 150 см		
	-Ширина	x				не менее 180 см		
	-Габариты входной площадки не менее 200x140 см	x						
	-Глубина	x				не менее 140 см		
	-Ширина	x				не менее 200 см		
	Лестница наружного входа		x	x		наличие	Да	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			x		наличие	Нет	
	-Высота ступени (подступенок)		x	x		13-17 см	15	
	-Глубина ступени (проступи)		x	x		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		x	x		наличие	Да	
	-Поручни	x	x	x	x	наличие	Да	

	-В зависимости от типа установленных поручней					
	-При круглом сечении поручней - диаметр	X			30-50 мм	
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина	X			25-30 см	25
	-Высота поручня от поверхности передвижения	X	X		85-92	90
	-Горизонтальные завершения поручня	X			не менее 27 см	30
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более	X	X		наличие	Нет
	-Непрерывные	X	X		наличие	Да
	-Нетравмирующие окончания	X			наличие	Да
	-С двух сторон	X	X		наличие	Да
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем			X	наличие	Нет
	-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			X	60 см	
	-Ширина тактильной полосы			X	не менее 30 см	
	-Ровная горизонтальная поверхность	X	X	X	наличие	Да
	-Ширина лестничного марша	X	X			
	-При высоте подъема 45 см и менее	X	X		120 см и более	40
	-При высоте подъема более 45 см		X	X	135 см и более	0
	Пандус наружного входа	X			наличие	Да
	-Бортик с открытой стороны марша	X			5 см и более	5
	-Выберите уклон марша	X				
	-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	X			не более 1/12 (8%)	12
	-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	X			не более 1/10 (10%)	0
	-Поручни пандуса	X			наличие	Да
	-В зависимости от типа установленных поручней					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X			30-50 мм	0
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X			25-30 мм	25
	-Высота от поверхности марша	X				
	-Высота 70-75 см	X			70-75 см	75
	-Высота 85-92 см	X			85-92 см	0
	-Горизонтальные завершения поручня	X			30 см	0
	-Непрерывные	X			наличие	Нет
	-Нетравмирующие окончания	X			наличие	Да
	-С двух сторон	X			наличие	Да
	-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	X			наличие	Да
	-Поворотная, длина x ширина	X				
	-Длина площадки	X			не менее 150 см	220
	-Ширина площадки	X			не менее 150 см	220
	-Прямая, длина x ширина	X				
	-Длина площадки	X			не менее 120	0
	-Ширина площадки	X			не менее 100 см	0
	-Разворотная площадка перед пандусом	X			наличие	Да
	-Глубина площадки	X			не менее 150 см	250
	-Длина площадки	X			не менее 150 см	300
	-Ширина марша (сплошная поверхность)	X			90 см и более	220
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей	X	X		наличие	Нет
	-Рельефные кнопки			X	наличие	
	-Высота расположения рельефных кнопок	X			90-110 см	
	Платформа подъемная для инвалидов	X			наличие	Нет
	-Выберите тип платформы	X				
	-Вертикальная (В)	X			наличие	
	-Наклонная (Н)	X			наличие	

	-Разворотные площадки	X				наличие	
	-Длина площадки	X				не менее 150 см	
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см	
	Тамбур	X	X	X		наличие	Нет
	-Высота порогов, перепадов высот	X	X			2,5 см и менее	
	-Габариты тамбура					не менее 180x135 см	
	-Глубина	X	X	X	X	не менее 180 см	
	-Ширина	X				не менее 135 см	
	-Дверь внутренняя					наличие	
	-Выберите тип двери	X	X	X			
	-Двери автоматические (А)	X	X	X		наличие	
	-Двери распашные (Р)	X	X	X		наличие	
	-Дверной проём	X					
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)	X	X	X		не менее 120 см	
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X	X	X		не менее 87 см	
	-Доводчик	X	X			наличие	
	-Задержка автоматического закрывания двери	X	X			5 секунд и более	
	-Прозрачное полотно двери			X		Наличие	
	-Яркая контрастная маркировка			X			
	-Высота от уровня пола			X		120-150 см	
	-Размер маркировки			X		Не менее 10x20 см (или диаметр=15)	
	-Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом			X		наличие	
	-Форма ручки, наличие	X	X	X		наличие ручки	
	-Дугообразная	X	X	X		наличие	
	-П-образная	X	X	X		наличие	
	-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			X		наличие	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см	
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		X	X		наличие	
	-Пандус внутренний	X				наличие	
	-Выберите уклон (отношение высоты к длине)	X					
	-При высоте подъема более 20 см	X				не более 1/12 (не более 8%)	
	-При высоте подъема до 20 см	X				не более 1/10 (не более 10%)	
	-Поручни пандуса	X				наличие	
	-В зависимости от типа установленных поручней	X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X				30-50 см	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X				25-30 см	
	-Выберите высоту от поверхности марша	X					
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	X				85-92 см	
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	X				70-75 см	
	-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	X				30 см	
	-Непрерывные	X				наличие	
	-С двух сторон	X				наличие	
	-Разворотная площадка перед пандусом (вниз и вверх)	X				наличие	
	-Длина площадки	X				не менее 150 см	
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см	
	-Ширина марша	X				не менее 90 см	
	-Поручни		X	X		наличие	
	-В зависимости от типа установленных поручней		X				

	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		x			30-50 мм	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		x			25-30 мм	
	-Высота поручня от поверхности передвижения		x	x		85-92 см	
	-Горизонтальные завершения поручня		x	x		27 см и более	
	-Непрерывные		x	x		наличие	
	-Нетравмирующие окончания		x	x		наличие	
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)		x	x		4 см и более	
	-С двух сторон		x	x		наличие	
	-Ширина марша		x	x		135 см и более	
	-Освещенность			x		наличие	
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на территории)	x				наличие	
	-Выберите тип платформы	x					
	-Вертикальная (В)	x				наличие	
	-Наклонная (Н)	x				наличие	
	-Разворотные площадки	x				наличие	
	-Глубина площадки	x				не менее 150 см	
	-Ширина площадки	x				не менее 150 см	

Здание -> Прилегающая территория -> Вход

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Ограждение территории	x				Наличие	Да	
	-Вход на территорию через ограждение	x				Наличие	Да	
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Да	
	-Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	x	x	x		Не менее 90 см	120	

Здание -> Прилегающая территория -> Путь движения ко входу (или по территории)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Путь к главному (спец) входу в здание	x	x	x	x	Наличие	Да	
	-Съезд тротуара на проезжую часть	x				Наличие	Да	
	-Высота бортового камня	x				Не более 4 см	3	
	-Угол уклона	x				Не более 6 градусов	6	
	-Ширина	x				Не менее 100 см	100	
	-Указатели направления движения	x	x		x	Наличие	Да	
	-Ширина полосы движения	x	x			Не менее 180 см	250	

Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Коридор/холл	x						
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы			x	x	наличие	Нет	
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				x	Наличие	Нет	
	-Глубина зоны перед дверью	x						
	-На «себя»	x				не менее 150 см	180	
	-От «себя»	x				не менее 120 см	150	
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	x	x			наличие	Да	
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	x				не менее 1 ед. на этаж	1	
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)			x		не менее 1 ед. на этаж	1	
	-Разворотные площадки	x				наличие	Да	

	-Глубина	X				не менее 150 см	160	
	-Ширина	X				не менее 150 см	170	
	-Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации				X	наличие	Нет	
	-Таксофон на высоте не более 80 см	X				наличие	Нет	
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			X		наличие	Нет	
	-Высота размещения			X		110-150 см		
	-Указатели, пиктограммы:	X	X	X	X	наличие	Нет	
	-Освещенность	X		X		наличие		
	-Размещение на высоте	X		X		не более 200 см		
	-Ширина пути движения	X				не менее 150 см	150	
	-С оборудованием и мебелью	X				не менее 120 см	120	

Здание -> Пути движения -> Вертикальные пути движения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Лестница междуэтажная - Основная		X	X		наличие	Да	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи и подступенок)			X		наличие	Нет	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см	15	
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см	30	
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		X	X		наличие	Да	
	-Поручни		X	X		наличие	Да	
	-В зависимости от типа установленных поручней		X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		X			30-50 мм	30	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		X			25-30 мм	25	
	-Высота поручня от поверхности передвижения		X	X		85-92 см	85	
	-Горизонтальные завершения поручня		X	X		27 см и более	27	
	-Непрерывные		X	X		наличие	Нет	
	-Нетравмирующие окончания		X	X		наличие	Да	
	-Поручень вдоль стены		X			наличие	Нет	
	-Просвет между поручнем и стеной		X	X		4 см и более		
	-С двух сторон		X	X		наличие	Нет	
	-Тактильная информация о номере этажа на поручнях			X		наличие	Нет	
	-Ширина марша		X			135 и более	140	
	Лестница междуэтажная - Эвакуационная		X	X		наличие	Нет	
	-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см		
	-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см		
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		X	X		наличие		
	-Поручни		X	X		наличие		
	-В зависимости от типа установленных поручней		X					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения		X			30-50 см		
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения		X			25-30 см		
	-Высота поручня от поверхности передвижения		X	X		85-92 см		
	-Горизонтальные завершения поручня		X	X		наличие		
	-Непрерывные		X	X		наличие		
	-Нетравмирующие окончания		X	X		наличие		
	-Поручень вдоль стены		X	X		наличие		
	-Просвет между поручнем и стеной		X	X		4 см и более		
	-С двух сторон		X	X		наличие		
	-Ширина марша		X			135 см и более		

Лифтовой холл	X	X	X		Наличие	Нет	
-Высота расположения кнопок вызова и управления лифтом	X				90-110 см		
-Габариты лифтового холла, площадки перед лифтом	X						
-Глубина	X				не менее 150 см		
-Ширина	X				не менее 150 см		
-Дверь в лифтовой холл	X	X	X		Наличие		
-Выберите форму ручки двери	X	X					
-Дугообразная	X	X			наличие		
-П-образная	X	X			наличие		
-Высота порога	X	X			2,5 см и меньше		
-Доводчик	X	X			наличие		
-Задержка автоматического закрытия двери	X	X			5 секунд и более		
-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)	X	X	X		не менее 120 см		
-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X	X	X		не менее 87 см		
-Знак доступности (при условии фактической доступности)	X				наличие		
-Информация о прибытии лифта			X	X	наличие		
-Звуковая информация о прибытии лифта			X		наличие		
-Световая информация о прибытии лифта				X	наличие		
-Кабина лифта	X	X			не менее 140x110 см		
-Высота расположения кнопок управления лифтом	X				90-120 см		
-Глубина кабины	X				не менее 140 см		
-Задержка времени автоматического закрытия дверей	X	X			15 секунд и более		
-Звуковая информация о номере этажа			X		наличие		
-Поручни		X			наличие		
-Световая информация о движении лифта	X	X	X		наличие		
-Тактильные (рельефные) указатели на панели управления			X		наличие		
-Ширина дверного проема		X			не менее 80 см		
-Ширина кабины	X				не менее 110 см		
-Номер этажа напротив лифта, высота цифр			X		не менее 17 см		
Пандус междуэтажный	X	X	X		наличие	Нет	
-Бортик с открытой стороны марша	X				5 см и более		
-Поручни пандуса	X				наличие		
-В зависимости от типа установленных поручней	X						
-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X				30-50 мм		
-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X				25-30 мм		
-Высота от поверхности марша	X						
-Высота от поверхности марша 70-75 см	X				70-75 см		
-Высота от поверхности марша 85-92 см	X				85-92 см		
-Горизонтальные завершения поручня	X				27 см и более		
-Непрерывные	X				наличие		
-Нетравмирующие окончания	X				наличие		
-С двух сторон	X				наличие		
-Промежуточная площадка	X				наличие		
-Поворотная площадка	X				наличие		
-Прямая площадка	X				наличие		
-Разворотная площадка перед пандусом	X				наличие		
-Длина площадки	X				не менее 150 см		
-Ширина площадки	X				не менее 150 см		
-Уклон марша (высота/длина)	X				h/l - не более 1/12 (8%)		
-Ширина марша	X				90 см и более		

	Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии лифта)	X				наличие	Нет	
	-Выберите тип платформы	X						
	-Вертикальная (В)	X				наличие		
	-Наклонная (Н)	X				наличие		
	-Разворотные площадки	X				наличие		
	-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	-Ширина площадки	X				не менее 150 см		

Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	X	X	X		Наличие	Да	
	-Знак доступности помещения	X	X			наличие	Да	
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	X				наличие	Да	
	-Глубина	X				не менее 150 см	300	
	-Ширина	X				не менее 150 см	250	
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	X	X			наличие	Нет	
	-Наличие двустворчатой двери	X				наличие	Нет	
	-Раковина	X	X			наличие	Да	
	-Высота раковины	X				75-85 см	80	
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	X				наличие	Да	
	-Глубина	X				не менее 130 м	150	
	-Ширина	X				не менее 85 см	150	
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		X			наличие	Да	
	-Универсальная кабина	X	X			Наличие	Нет	
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)	X						
	-Глубина	X				не менее 170 см		
	-Ширина	X				не менее 150 см		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				наличие		
	-Глубина	X				не менее 120 см		
	-Ширина	X				не менее 75 см		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки			X		наличие		
	-Унитаз	X	X			наличие		
	-Высота унитаза	X				45-60 см		
	-Опорные поручни у унитаза	X	X			наличие		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	X				наличие		
	-Стационарные	X	X			наличие		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X				не менее 87 см	90	

Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				X	наличие	Да	
	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	2	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	

Здание -> Функциональная Зона -> Столовая

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			

1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				X	наличие	Нет	
	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	2	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	

Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				X	наличие	Да	
	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	2	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	

Здание -> Функциональная Зона -> Столовая

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				X	наличие	Нет	
	-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	2	
	-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	